



### ПОЈАШЊЕЊЕ (3) КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 10/2016

**I:** У вези са додатним условом наручиоца у тачки 8. који се тиче испуњавања кадровског капацитета, да понуђач има у сталном радном односу најмање 15 радника, подносилац Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације сматра да је тај захтев наручиоца неоправдан и да ставља у неравноправан положај и дискриминише понуђаче који имају ангажоване раднике по неком другом правном основу, а који је у складу са Законом о раду. Подносилац Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације је замолио наручиоца да, у складу са наведеним, измени конкурсну документацију и дозволи да захтевани кадрови не морају бити у сталном радном односу, односно да могу бити ангажовани по другом основу у складу са Законом о раду.

**Одговор:** Комисија је уважила наводе из Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације и у складу са тим извршила измену конкурсне документације на странама 13/48 која дозвољава да радници могу бити ангажовани и по другом основу који предвиђа Закон о раду, а измена у конкурсној документацији означена је црвеном бојом.

**II:** У вези са додатним условом у тачки 8. у којој наручилац захтева достављање сертификата за завариваче за поступке заваривања 111 и 311, односно у тачки 10. уверење о квалификацији технологије заваривања, подносилац Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације сматра да је наручилац без потребе ограничично могућност учешћа само на понуђаче који поседују тражене квалификације чиме се дискриминишу и стављају у неравноправни положај понуђачи који поседују уверење технологије заваривања, као у сертификате варилаца за 141 – аргонско заваривање, којим се предметни цевовод, по мишљењу подносиоца захтева, такође може заваривати без губитка на квалитету. Подносилац Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације је замолио наручиоца да, у складу са наведеним, измени конкурсну документацију и дозволи достављање Сертификата заваривача и Уверења о квалификацији технологије заваривања конкретно за поступак 141 (argonско заваривање).

**Одговор:** Комисија је уважила наводе из Захтева за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације и у складу са тим извршила измене конкурсне документације на странама 13/48 и 14/48 које дозвољавају достављање Сертификата заваривача и Уверења о квалификацији технологије заваривања и за поступак 141 (argonско заваривање), а измена у конкурсној документацији означена је црвеном бојом .